

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 516-01/16-9
Датум: 24.01.2017. године

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР. 1

У вези конкурсне документације за јавну набавку радова- Радови на презиђивању фасадних зидова у делу Сабиралишта на Спомен комплексу "Сремски фронт", замена кровног покривача на улазној партији и радови на постављању заштите на прозорима зграде Музеја

-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-
Редни број ЈН ОП 1.3.10/2016

Предмет: Појашњење у вези јавне набавке у отвореном поступку- Радови на презиђивању фасадних зидова у делу Сабиралишта на Спомен комплексу "Сремски фронт", замена кровног покривача на улазној партији и радови на постављању заштите на прозорима зграде Музеја

Питање је послано е-маилом дана 19.01.2017. године а примљено 24.01.2017. године у 12:10 часова којим заинтересовано лице тражи додатне информације у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова- Радови на презиђивању фасадних зидова у делу Сабиралишта на Спомен комплексу "Сремски фронт", замена кровног покривача на улазној партији и радови на постављању заштите на прозорима зграде Музеја (ЈНОП 1.3.4/2016) у оквиру којег су постављена питања:

Питање 1:

"Да ли је боја фасадне опеке која се уграђује иста као боја постојеће опеке?"

Одговор:

На Питање број 1: Да, фасадна опека која се уграђује мора бити исте боје као и постојећа (црвена).

Ова информација сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ